

RAPPORT VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapportnummer: P-B-024-130626-06

Onze ref.: 8003 - 800 005

Datum controle: 26-06-2013

Identificatiegegevens – inlichtingen

Eigenaar	Bouwbedrijf Foré	Aard van het onderzoek	gelijkvormigheid AREI art.270 en AREI art.86
Adres installatie	Hoogstraat 2/301 - 9000 Gent	Aard van de installatie	wooneenheid
Installateur	D&S activiteiten n.v.	Netbeheerder	eandis
Btw-nr. of IK	BE 0416.178.085	Ean- code	
Opdrachtgever	D&S activiteiten n.v.		

Kenmerken van de installatie

Nominale spanning	mono 230V	Type algemene schakelaar	vermogenschakelaar
In algemene beveiliging	40A	In en Δ l van de hoofddifferentieelschakelaar	40A/300 mA
Sectie voedingskabel hoofdbord	4 X 10mm ²	Type aardelektrode	pennen
Aantal verdeelborden	1	Algemeen isolatieniveau	178M Ω
Aantal eindstroombanen	11		
Weerstand aarding	18,57 Ω	→ Beveiligingen in overeenstemming met de secties van de stroombanen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
		→ In overeenstemming met aantal en type differentieelschakelaars	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Beschrijving van de installatie zie schema's in bijlage zie beschrijving hierna of in bijlage**Vaststellingen (N: nota / O: opmerking / I: inbreuk)**

N | geen inbreuken

Besluit

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De hoofddifferentieelschakelaar werd verzegeld en het ééndraads- en opstellingsschema werd voor gezien getekend. Voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, moeten de aangepaste of bijkomende delen gecontroleerd worden door een erkende instantie.

De volgende periodieke controle dient uiterlijk uitgevoerd te worden op: **26-06-2038**

Nota's AREI: 1. De beheerder van de installatie is er toe gehouden het pv van het onderzoek in het dossier van de elektrische installatie te bewaren. 2. Elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie dient vermeld te worden in het technisch dossier. 3. Elk ongeluk (on)rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit dient gemeld te worden aan FOD die energie onder zijn bevoegdheid heeft.

De agent-bezoeker:



Van Damme Stefaan

Plaats Gent

Datum 26/06/2013

Naam Van Damme Stefaan

Functie Inspecteur