

EPC  
117



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
- AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11
- AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
- AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10
- AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
- AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00
- AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
- AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11
- AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi.

1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Scheure

BTW nr: .....

of identiteitskaartnr: .....

Stroomleverancier: electrabed

Meter nr: ..... stand: .....

Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief -  
max 630

VERSLAG nr: 615/1875

Lid nr: ..... Ontvangstbewijs nr: 300874

Installatie: Naam: Buyse

Adres: Kalkoenlaan rechts v. n. 53  
9030 Wandegem

Datum onderzoek: 17/7/11

Eigenaar of aangestelde: Tel.: .....

Naam, Voornaam: id

Adres: .....

Aanvrager: Scheure

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 6,30 V, AC, Bescherming aansluiting: 1 A Type: 1

Omschrijving aansluiting: ..... Kabeltype: ..... Doorsnede: 6 x 1 mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: zie schema

Type aardelektrode: WS Spreidingsweerstand: 3,1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

op badkamer mag niet afgewakt

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 17/7/11 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Scheure

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, Agentnr., Handtekening

[Handtekening]

AIB-VINCOTTE BELGIUM  
DE LOOF D.  
N° 1875  
INSPECTEUR